

Zadanie zákazky

Postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Dolnozemska cesta č. 1, 852 35 Bratislava
IČO: 00399957
Telefón: +421 267295277
Fax: +421 267295185
Kontaktná osoba: Mária Hiebschová

2. Názov predmetu zákazky: Odborné skúšky svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie.

3. Podrobný opis predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ požaduje odborné skúšky svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie v zmysle vyhlášky MPSVaR SR 508/2009 Z.z. a zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., STN 33 1500, STN 332000-4-41 a STN 33 2000-6 podľa prílohy č.1 k zadaniu zákazky.

Po vykonaní služby verejný obstarávateľ požaduje vystavenie revíznej správy do 7 kalendárnych dní od vystavenia záväznej objednávky.

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 667,00 eur bez DPH.

5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách. Vyhodnocovacia tabuľka je v prílohe č.1. Na základe tejto ocenennej tabuľky bude identifikovaná úspešná ponuka.

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:

Termín predloženia cenovej ponuky: do 19. 11. 2014 do 9.00 h.

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave

Oddelenie pre verejné obstarávanie

Dolnozemska cesta č.1, 852 35 Bratislava

číslo faxu: 672 95 185, e-mail: maria.hiebschova@euba.sk

informácie na tel. č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária.

Ponuky môžu byť predložené poštou, v emailovej podobe, alebo osobne.

7. Miesto poskytnutia služby:

Stravovacie a ubytovacie zariadenie EU v Bratislave Konventná 1, Bratislava.

8. Podmienky účasti uchádzačov: Doklad o oprávnení poskytovať službu.

9. Stanovenie ceny predmetu zákazky:

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH.

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa.

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú.

V cene poskytnutia služby musia byť zahrnuté dopravné náklady.

10. Lehota poskytnutia služby: najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa vystavenia záväznej objednávky.

11. Ďalšie informácie:

Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje.

Príloha č.1 k zadaniu zákazky

Opis predmetu zákazky odbornej prehliadky a skúšky elektrických zariadení a elektrickej inštalácie podľa vyhlášky MPSVaR SR 508/2009 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z.

Rozvádzač RE 1

| P.č. | Ozn. | Typ | Rozmer | Spája Z - do | Istenie | Char. |
|-----------------------|------|---------------------|--------|--------------|-----------|---------|
| Hlavný prívod | | | | | | |
| 1. | WL | AYKY | 4Bx50 | RIS 1 - RE 1 | 3x80 | PH1 |
| Vývody | | | | | | |
| 2. | FA1 | CYKY | 5Cx4 | RB1+RE2 | 3x25 | IT-C |
| 3. | FA2 | CYKY | 5Cx4 | RB2 | 3x21 | IT-M |
| 4. | FA3 | CYKY | 4Bx25 | RH | 3x85,8 | J21U50A |
| Štítkové údaje | | | | | | |
| Výrobca | | OSP Dunajská Streda | | Un: | 220V/380V | |
| Rok výroby | | 1991 | | In: | 100 | |
| Výrobné číslo | | 1986 | | Krytie | 40/20 | |

Rozvádzač RE 2

| P.č. | Ozn. | Typ | Rozmer | Spája Z - do | Istenie | Char. |
|-----------------------|------|---------------------|--------|--------------|-----------|-------|
| Hlavný prívod | | | | | | |
| 1. | WL | CYKY | 5Cx4 | RE1-RE2 | 3x25 | IT-C |
| Vývody | | | | | | |
| 2. | FA1 | CYKY | 5Cx4 | RB1+RBR | 3x16 | IT-U |
| Štítkové údaje | | | | | | |
| Výrobca | | OSP Dunajská Streda | | Un: | 220V/380V | |
| Rok výroby | | 1991 | | In: | 16 | |
| Výrobné číslo | | 1992 | | Krytie | 40/20 | |

Rozvádzač RH

| P.č. | Ozn. | Typ | Rozmer | Spája Z - do | Istenie | Char. |
|----------------------|------|------|---------|-----------------|---------|---------|
| Hlavný prívod | | | | | | |
| 1. | WL | CYKY | 4Bx25 | RE1-RH | 3x100 | J21U50A |
| Vývody | | | | | | |
| 2. | FA1 | CYKY | 5Cx4 | R 1-1 | 3x25 | IT-M |
| 3. | FA2 | CYKY | 5Cx4 | R 1.2 - kotolňa | 3x25 | S183-SB |
| 4. | FA3 | CYKY | 5Cx4 | R 1-3 (1-2) | 3x21 | IT-M |
| 5. | FA4 | CYKY | 5Cx4 | R 2-2 | 3x16 | IT-U |
| 6. | FA5 | CYKY | 5Cx4 | R 2-1 | 3x16 | IT-U |
| 7. | FA6 | CYKY | 5Cx4 | R 3 | 3x16 | IT-U |
| 8. | FA7 | | | Rezerva | 3x16 | IT-U |
| 9. | FA8 | CYKY | 4Bx16 | R 4-1 - kuchyňa | 3x63 | IT-B |
| 10. | FA9 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obv 1 | 1x10 | IJ-U |
| 11. | FA10 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obv 2 | 1x10 | IJ-U |
| 12. | FA11 | CYKY | 2Dx0,75 | Zvonček | 1x10 | IJ-U |
| 13. | FA12 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obv 4 | 1x10 | IJ-U |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------|--------|--------------|------|------|
| 14. | FA13 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obv 5 | 1x10 | IJ-U |
| 15. | FA14 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obv 6 | 1x10 | IJ-U |
| 16. | FA15 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obv 7 | 1x10 | IJ-U |
| 17. | FA16 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obv 8 | 1x10 | IJ-U |
| 18. | FA17 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obv 9 | 1x10 | IJ-U |
| 19. | FA18 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obv. 10 | 1x16 | IJ-U |
| 20. | FA19 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obv. 11 | 1x16 | IJ-U |
| 21. | FA20 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obv. 12 | 1x16 | IJ-U |
| 22. | FA21 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obv. 13 | 1x16 | IJ-U |
| 23. | FA22 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obv. 14 | 1x16 | IJ-U |
| 24. | FA23 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obv. 15 | 1x16 | IJ-U |
| 25. | FA24 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obv. 16 | 1x16 | IJ-U |
| 26. | FA25 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obv. 17 | 1x16 | IJ-U |
| 27. | FA26 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obv. 18 | 1x16 | IJ-U |
| Štítkové údaje | | | | | | |
| Výrobca | OSP Dunajská Streda | | Un: | 220V/380V | | |
| Rok výroby | 1991 | | In: | 85 | | |
| Výrobné číslo | 1986 | | Krytie | 40/20 | | |

Rozvádzač R3

| P.č. | Ozn. | Typ | Rozmer | Spája Z - do | Istenie | Char. |
|-----------------------|---------------------|------|--------|--------------|---------|-------|
| Hlavný prívod | | | | | | |
| 1. | WL | CYKY | 5Cx4 | RH-R3 | 3x16 | IT-U |
| Vývody | | | | | | |
| 2. | FA1 | CYKY | 2Bx2,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 3. | FA2 | CYKY | 2Bx2,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 4. | FA3 | CYKY | 2Bx2,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 5. | FA4 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 6. | FA5 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 7. | FA6 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 8. | FA7 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 9. | FA8 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod | 1x10 | IJ-U |
| 10. | FA9 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod | 1x10 | IJ-U |
| 11. | FA10 | | | Rezerva | 1x10 | IJ-U |
| 12. | FA11 | | | Rezerva | 1x10 | IJ-U |
| 13. | FA12 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obv 4 | 1x10 | IJ-U |
| 14. | FA13 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 15. | FA14 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod | 1x10 | IJ-U |
| 16. | FA15 | | | Rezerva | 1x10 | IJ-U |
| 17. | FA16 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 18. | FA17 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 19. | FA18 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obv. 10 | 1x16 | IJ-U |
| Štítkové údaje | | | | | | |
| Výrobca | OSP Dunajská Streda | | Un: | 220V/380V | | |
| Rok výroby | 1991 | | In: | 40A | | |
| Výrobné číslo | 1981 | | Krytie | 40/20 | | |

Rozvádzač RB1

| P.č. | Ozn. | Typ | Rozmer | Spája Z - do | Istenie | Char. |
|----------------------|------|---------------------|--------|----------------|----------------------------------|----------|
| Hlavný prívod | | | | | | |
| 1. | WL | CYKY | 5Cx4 | RE2-RB1 | 3x16 | IT-U |
| Vývody | | | | | | |
| 2. | FA1 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod | 1x10 | IJ-U |
| 3. | FA2 | CYKY | 4Bx6 | RBR | Z prívodu pred hlavným vypínačom | |
| 4. | FA3 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod | 1x10 | IJ-U |
| 5. | FA4 | CYKY | 2Bx1,5 | zvonkové trafo | 1x10 | IJ-U |
| 6. | FA5 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 7. | FA6 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 8. | FA7 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 9. | FA8 | | | Rezerva | 1x16 | IJ-U |
| 10. | FA9 | | | Rezerva | 3x16 | ABB-IT-U |
| Výrobca | | OSP Dunajská Streda | | Un: | 220V/380V | |
| Rok výroby | | 1991 | | In: | 40A | |
| Výrobné číslo | | 1987 | | Krytie | 40/20 | |

Rozvádzač RBR plastový

| P.č. | Ozn. | Typ | Rozmer | Spája Z - do | Istenie | Char. |
|-----------------------|---------------------------------|------|--------|---------------|----------|---------|
| Hlavný prívod | | | | | | |
| 1. | WL | CYKY | 4Bx6 | RE2(RB1)-RBR | 3x16 | IT-U |
| Vývody | | | | | | |
| 2. | Prepätová ochrana 3xOBO V 20-C | | | | | |
| 3. | Prúdový chránič FI 1, I = 30 mA | | | | | |
| 4. | FA1 | CYKY | 3Cx2,5 | zás. obvod Z1 | 3x16 | RI 61 B |
| 5. | FA2 | CYKY | 3Cx2,5 | zás. obvod Z2 | 3x16 | RI 61 B |
| 6. | FA3 | CYKY | 3Cx2,5 | zás. obvod Z3 | 3x16 | RI 61 B |
| 7. | Prúdový chránič F2 1, I = 30 mA | | | | | |
| 8. | FA4 | CYKY | 3Cx2,5 | zás. obvod Z4 | 3x16 | RI 61 B |
| 9. | FA5 | CYKY | 3Cx2,5 | zás. obvod Z5 | 3x16 | RI 61 B |
| 10. | FA6 | CYKY | 3Cx2,5 | zás. obvod Z6 | 3x16 | RI 61 B |
| 11. | FA7 | CYKY | 3Cx2,5 | zás. obvod Z7 | 3x16 | RI 61 B |
| 12. | FA8 | CYKY | 3Cx2,5 | zás. obvod Z8 | 3x16 | RI 61 B |
| 13. | FA9 | | | Rezerva | 3x16 | RI 61 B |
| Štítkové údaje | | | | | | |
| Výrobca | | ABB | | Un: | 400/230V | |
| Rok výroby | | / | | In: | / | |
| Výrobné číslo | | / | | Krytie | IP30 | |

Rozvádzač R2.1

| P.č. | Ozn. | Typ | Rozmer | Spája Z - do | Istenie | Char. |
|-----------------------|------|---------------------|--------|--------------|-----------|-------|
| Hlavný prívod | | | | | | |
| 1. | WL | CYKY | 5Cx4 | RH-R2.1 | 3x16 | IT-U |
| Vývody | | | | | | |
| 2. | FA1 | CYKY | 5Cx4 | R2.2 (plast) | 3x25 | IT-U |
| 3. | FA2 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod 1 | 1x10 | IJ-U |
| 4. | FA3 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod 2 | 1x10 | IJ-U |
| 5. | FA4 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod 3 | 1x10 | IJ-U |
| 6. | FA5 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod 4 | 1x10 | IJ-U |
| 7. | FA6 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod 5 | 1x10 | IJ-U |
| 8. | FA7 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod 6 | 1x10 | IJ-U |
| 9. | FA8 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod 1 | 1x16 | IJ-U |
| 10. | FA9 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod 2 | 1x16 | IJ-U |
| 11. | FA10 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod 3 | 1x16 | IJ-U |
| 12. | FA11 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod 4 | 1x16 | IJ-U |
| 13. | FA12 | | | Rezerva | 1x16 | IJ-U |
| Štítkové údaje | | | | | | |
| Výrobca | | OSP Dunajská Streda | | Un: | 220V/380V | |
| Rok výroby | | 1991 | | In: | 25A | |
| Výrobné číslo | | 1980 | | Krytie | 40/20 | |

Rozvádzač R2.2

| P.č. | Ozn. | Typ | Rozmer | Spája Z - do | Istenie | Char. |
|-----------------------|------|---------------------|--------|--------------|-----------|-------|
| Hlavný prívod | | | | | | |
| 1. | WL | CYKY | 5Cx4 | RH-R2.2 | 3x16 | IT-U |
| Vývody | | | | | | |
| 2. | FA1 | | | Rezerva | 1x16 | IJ-U |
| 3. | FA2 | | | Rezerva | 1x16 | IJ-U |
| 4. | FA3 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 5. | FA4 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 6. | FA5 | | | Rezerva | 1x16 | IJ-U |
| 7. | FA6 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 8. | FA7 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 9. | FA8 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 10. | FA9 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 11. | FA10 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 12. | FA11 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod | 1x10 | IJ-U |
| 13. | FA12 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod | 1x10 | IJ-U |
| 14. | FA13 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod | 1x10 | IJ-U |
| 15. | FA14 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod | 1x10 | IJ-U |
| Štítkové údaje | | | | | | |
| Výrobca | | OSP Dunajská Streda | | Un: | 220V/380V | |
| Rok výroby | | 1991 | | In: | 40A | |
| Výrobné číslo | | 1989 | | Krytie | 40/20 | |

Rozvádzač R2.2 (plastový)

| P.č. | Ozn. | Typ | Rozmer | Spája Z - do | Istenie | Char. |
|-----------------------|------|------|--------|-------------------|-----------|-------|
| Hlavný prívod | | | | | | |
| 1. | WL | CYKY | 5Cx4 | R2.1-R2.2(plast.) | 3x25 | IT-U |
| Vývody | | | | | | |
| 2. | FA1 | CYKY | 3x2,5 | server | 1x16 | LSN-B |
| 3. | FA2 | CYKY | 3x2,5 | zás. obvod PC1 | 1x16 | LSN-B |
| 4. | FA3 | CYKY | 3x2,5 | zás. obvod PC2 | 1x16 | LSN-B |
| 5. | FA4 | CYKY | 3x2,5 | zás. obvod PC3 | 1x16 | LSN-B |
| 6. | FA5 | CYKY | 3x2,5 | zás. obvod PC4 | 1x16 | LSN-B |
| 7. | FA6 | CYKY | 3x2,5 | zás. obvod PC5 | 1x16 | LSN-B |
| 8. | FA7 | CYKY | 3x2,5 | zás. obvod PC6 | 1x16 | LSN-B |
| 9. | FA8 | CYKY | 3x2,5 | projektor | 1x16 | LSN-B |
| 10. | FA9 | | | Rezerva | 1x16 | LSN-B |
| Štítkové údaje | | | | | | |
| Výrobca | | | | Un: | 220V/380V | |
| Rok výroby | | | 1991 | In: | 40A | |
| Výrobné číslo | | 1989 | | Krytie | 40/20 | |

Rozvádzač R4.1

| P.č. | Ozn. | Typ | Rozmer | Spája Z - do | Istenie | Char. |
|----------------------|------|------|--------|--------------|---------|---------|
| Hlavný prívod | | | | | | |
| 1. | WL | CYKY | 4Bx16 | RH-R4.1 | 3x63 | IT-B |
| Vývody | | | | | | |
| 2. | FU01 | CY | 2x1,5 | ovládanie | 1x6 | E27 |
| 3. | FA1 | CYKY | 4Bx6 | neoznačený | 3x25 | S183-SB |
| 4. | FA2 | CYKY | 4Bx6 | neoznačený | 3x25 | S183-SB |
| 5. | FA3 | CYKY | 4Bx6 | neoznačený | 3x16 | S183-SB |
| 6. | FA4 | | | Rezerva | 3x25 | S183-SB |
| 7. | FA5 | | | Rezerva | 3x16 | S183-SB |
| 8. | FA6 | | | Rezerva | 3x16 | S183-SB |
| 9. | FA7 | CYKY | 2Bx2,5 | myčka | 1x16 | S181-SB |
| 10. | FA8 | | | Rezerva | 1x16 | S181-SB |
| 11. | FA9 | CYKY | 2Bx2,5 | neoznačený | 1x16 | S181-SB |
| 12. | FA10 | CYKY | 2Bx2,5 | neoznačený | 1x16 | S181-SB |
| 13. | FA11 | CYKY | 2Bx2,5 | neoznačený | 1x16 | S181-SB |
| 14. | FA12 | CYKY | 2Bx2,5 | neoznačený | 1x16 | S181-SB |
| 15. | FA13 | | | Rezerva | 1x16 | S181-SB |
| 16. | FA14 | CYKY | 2Bx2,5 | neoznačený | 1x16 | S181-SB |
| 17. | FA15 | CYKY | 2Bx2,5 | neoznačený | 1x16 | S181-SB |
| 18. | FA16 | CYKY | 2Bx2,5 | neoznačený | 1x16 | S181-SB |
| 19. | FA17 | | | Rezerva | 1x16 | S181-SB |
| 20. | FA18 | CYKY | 2Bx2,5 | neoznačený | 1x16 | S181-SB |
| 21. | FA19 | CYKY | 2Bx2,5 | neoznačený | 1x16 | S181-SB |
| 22. | FA20 | CYKY | 2Bx2,5 | neoznačený | 1x16 | S181-SB |
| 23. | FA21 | | | Rezerva | 1x16 | S181-SB |
| 24. | FA22 | CYKY | 2Bx2,5 | neoznačený | 1x16 | S181-SB |
| 25. | FA23 | CYKY | 2Bx2,5 | neoznačený | 1x16 | S181-SB |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------------|------|------------|-----------|---------|
| 26. | FA24 | CYKY | 4Bx4 | neoznačený | 3x16 | S183-SB |
| Štítkové údaje | | | | | | |
| Výrobca | | LIPP Bratislava | | Un: | 220V/380V | |
| Rok výroby | | 1995 | | In: | 53A | |
| Výrobné číslo | | 95 | | Krytie | 40/20 | |

Rozvádzač R1.1

| P.č. | Ozn. | Typ | Rozmer | Spája Z - do | Istenie | Char. |
|-----------------------|------|---------------------|--------|-----------------|-----------|---------|
| Hlavný prívod | | | | | | |
| 1. | WL | CYKY | 5Cx4 | RH-R1.1 | 3x25 | IT-M |
| Vývody | | | | | | |
| 2. | FA1 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 3. | FA2 | CYKY | 4Bx4 | zás.výroba ľadu | 1x16 | |
| 4. | FA3 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 5. | FA4 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 6. | FA5 | CYKY | 2Bx2,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 7. | FA6 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod | 1x10 | IJ-U |
| 8. | FA7 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod | 1x10 | IJ-U |
| 9. | FA8 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod | 1x10 | IJ-U |
| 10. | FA9 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod | 1x10 | IJ-U |
| 11. | FA10 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 12. | FA11 | CYKY | 4Bx4 | kávovar | 3x20 | S183-SB |
| 13. | FA12 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod-dvor | 1x10 | R151 C |
| Štítkové údaje | | | | | | |
| Výrobca | | OSP Dunajská Streda | | Un: | 220V/380V | |
| Rok výroby | | 1991 | | In: | 40A | |
| Výrobné číslo | | 1981 | | Krytie | 40/20 | |

Rozvádzač R1.2

| P.č. | Ozn. | Typ | Rozmer | Spája Z - do | Istenie | Char. |
|-----------------------|------|---------------------|--------|--------------|-----------|-------|
| Hlavný prívod | | | | | | |
| 1. | WL | CYKY | 5Cx4 | RH-R1.2 | 3x21 | IT-M |
| Vývody | | | | | | |
| 2. | FA1 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod | 1x10 | IJ-U |
| 3. | FA2 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod | 1x10 | IJ-U |
| 4. | FA3 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 5. | FA4 | | | Rezerva | 1x16 | IJ-U |
| 6. | FA5 | | | Rezerva | 1x16 | IJ-U |
| 7. | FA6 | | | Rezerva | 1x16 | IJ-U |
| 8. | FA7 | | | Rezerva | 1x16 | IJ-U |
| 9. | FA8 | | | Rezerva | 1x16 | IT-U |
| 10. | FA9 | | | Rezerva | 1x16 | IT-U |
| 11. | FA10 | | | Rezerva | 1x16 | IT-U |
| Štítkové údaje | | | | | | |
| Výrobca | | OSP Dunajská Streda | | Un: | 220V/380V | |
| Rok výroby | | 1991 | | In: | 40A | |
| Výrobné číslo | | 1991 | | Krytie | 40/20 | |

Rozvádzač RB2

| P.č. | Ozn. | Typ | Rozmer | Spája Z - do | Istenie | Char. |
|----------------------|------|---------------------|--------|----------------|-----------|-------|
| Hlavný prívod | | | | | | |
| 1. | WL | CYKY | 5Cx4 | RE1-RB2 | 3x21 | IT-M |
| Vývody | | | | | | |
| 2. | FA1 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod | 1x10 | IJ-U |
| 3. | FA2 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 4. | FA3 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 5. | FA4 | CYKY | 2Bx1,5 | zás. obvod | 1x16 | IJ-U |
| 6. | FA5 | CYKY | 2Bx1,5 | Zvonkové trafo | 1x10 | IJ-U |
| 7. | FA6 | CYKY | 2Bx1,5 | sporák | 3x16 | IJ-U |
| Výrobca | | OSP Dunajská Streda | | Un: | 220V/380V | |
| Rok výroby | | 1991 | | In: | 40A | |
| Výrobné číslo | | 1988 | | Krytie | 40/20 | |

Rozvádzač RK- kotolňa

| P.č. | Ozn. | Typ | Rozmer | Spája Z - do | Istenie | Char. |
|----------------------|------|------|---------|-----------------|---------|----------|
| Hlavný prívod | | | | | | |
| 1. | WL | CYKY | 5Cx4 | RH-RK (1,2) | 3x25 | S183-S B |
| Vývody | | | | | | |
| 2. | FA1 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod 1 | 1x10 | IJ-U |
| 3. | FA2 | CYKY | 2Bx1,5 | sv. obvod 2 | 1x10 | IJ-U |
| 4. | FA3 | | | Rezerva | 1x10 | IJ-U |
| 5. | FA4 | | | Rezerva | 1x10 | IJ-U |
| 6. | FA5 | | | Rezerva | 1x10 | IJ-U |
| 7. | FA6 | CYKY | 24Cx2,5 | Rozv. MaR | 1x16 | IJ-U |
| 8. | FA7 | | | Rezerva | 1x16 | IJ-U |
| 9. | FA8 | | | Rezerva | 1x16 | IJ-U |
| 10. | FA9 | CYKY | 2Bx2,5 | zás. obvod 1 | 1x16 | IJ-U |
| 11. | FA10 | CYKY | 2Bx2,5 | zás. obvod 2 | 1x16 | IJ-U |
| 12. | FA11 | | | Rezerva | 1x16 | IJ-U |
| 13. | FA12 | | | Rezerva | 1x16 | IJ-U |
| 14. | FA1 | CYKY | 5Cx1,5 | Ovládanie KM1,2 | 1x2 | IJ-U |
| 15. | FA2 | CYKY | 5Cx1,5 | Ovládanie KM3 | 1x2 | IJ-U |
| 16. | FA3 | CYKY | 5Cx1,5 | Ovládanie KM4 | 1x2 | IJ-U |
| 17. | FA4 | CYKY | 5Cx1,5 | Ovládanie KM5,6 | 1x2 | IJ-U |
| 18. | FA5 | CYKY | 5Cx1,5 | Ovládanie KM7,8 | 1x2 | IJ-U |
| 19. | FA6 | | | Rezerva | 1x2 | IJ-U |
| 20. | FA7 | | | Rezerva | 1x2 | IJ-U |
| 21. | FA8 | | | Rezerva | 1x2 | IJ-U |
| 22. | FA25 | CYKY | 2Bx2,5 | Temp - reg | 1x6 | IJ-U |
| 23. | FA26 | | | Rezerva | 1x6 | IJ-U |
| 24. | FA27 | | | Rezerva | 1x20 | IJ-U |
| 25. | FA28 | | | Rezerva | 1x1,2 | IJ-U |

| | | | | | | |
|---------------|------|-----------------|--------|------------------|-----------|---------|
| 26. | FA29 | | | Rezerva | 1x1,2 | IJ-U |
| 27. | FA30 | | | Rezerva | 1x1,2 | IJ-U |
| 28. | FA13 | CYKY | 4Bx2,5 | zás. 400 V | 3x16 | J7K50M4 |
| 29. | FA14 | CYKY | 4Bx2,5 | zás. 400 V | 3x16 | J7K50M4 |
| 30. | FA15 | | | Rezerva | 3x16 | J7K50M4 |
| 31. | FA16 | CYKY | 4Bx1,5 | K Čerpadlo 1 | 3x16 | J7K50M4 |
| 32. | FA17 | CYKY | 4Bx1,5 | Čerpadlo 3 (KM1) | 3x0,7 | J7K50M4 |
| 33. | FA18 | CYKY | 4Bx1,5 | Čerpadlo 2 (KM2) | 3x0,7 | J7K50M4 |
| 34. | FA19 | CYKY | 4Bx1,5 | Čerpadlo 1 (KM3) | 3x0,7 | J7K50M4 |
| 35. | FA20 | CYKY | 4Bx1,5 | Motor M1 (KM4) | nezist. | J7K50M4 |
| 36. | FA21 | CYKY | 4Bx1,5 | Kotol 1 (KM6) | 3x9 | J7K50M4 |
| 37. | FA22 | CYKY | 4Bx1,5 | Kotol 2 (KM5) | 3x9 | J7K50M4 |
| 38. | FA23 | | | Rezerva | 3x1,6 | J7K50M4 |
| 39. | FA24 | | | Rezerva | 3x1,6 | J7K50M4 |
| 40. | FU1 | CY | 2Bx1,5 | Trafo | 1x6 | E27 |
| 41. | FU2 | CYKY | 2Ax1,5 | Zásuvka 24 V | 2x10 | E27 |
| | | | | | | |
| Výrobca | | LIPP Bratislava | | Un: | 220V/380V | |
| Rok výroby | | 1995 | | In: | 53A | |
| Výrobné číslo | | 95 | | Krytie | 40/20 | |

Vyhodnocovacia tabuľka

| | cena bez DPH v Eur | cena s DPH v Eur |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| Rozvádzač RE 1 | | |
| Rozvádzač RE 2 | | |
| Rozvádzač RH | | |
| Rozvádzač R3 | | |
| Rozvádzač RB1 | | |
| Rozvádzač RBR plastový | | |
| Rozvádzač R2.1 | | |
| Rozvádzač R2.2 | | |
| Rozvádzač R2.2 (plastový) | | |
| Rozvádzač R4.1 | | |
| Rozvádzač R1.1 | | |
| Rozvádzač R1.2 | | |
| Rozvádzač RK- kotolňa | | |
| Rozvádzač RB2 | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | | |