

Dolnozemska cesta č. 1
852 35 Bratislava
t.č. 67295147
fax 67295185



*Oddelenie
pre verejné obstarávanie*

č.j. /OVO/2014

Bratislava 19.12.2014

Vec: Vysvetlenie zadania na predmet zákazky „Rekonštrukcia vstupných priestorov objektu Výučba 1 EU v Bratislave“

Verejný obstarávateľ, Ekonomická univerzita v Bratislave na základe žiadosti záujemcu o zákazku podáva vysvetlenie predmetu zákazky.

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie:

Jedná sa o výkaz výmer – Rekonštrukcia vstupu do budovy, položka č. 27 a 28 - našou otázkou je, že ako máme rozdeliť plastovú celozaskl. stenu s dvomi dvojkřídlovými dverami so šírkou 4040mm. Vo výkaze výmer je uvedená šírka dvojkřídlových dverí t.j. po jednom 600+900 mm/1 dvere čo je spolu 3000mm. Ostáva ešte tých 1040mm čo máme dať v strede ako fixnú časť medzi dverami?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

otvor pre výplň je 4040mm
pri realizácii sa prevedie presné zameranie otvoru
teraz sa uvažujú 2x dvere dvojkřídlové s nadsvetlíkom a medzi nimi bude pevný presklený diel (fix) na celú výšku.

Verejný obstarávateľ upravuje lehotu na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je najneskôr do 23.12.2014 do 9.00 hodiny.