

Doplnenie informácií ku predmetu zákazky Klimatizačné zariadenia:

Otázky:

2 existujúce sety, ktoré majú byť demontované, budú zároveň nahradené novými (z dodávky 3 nových setov)

Budú použité pôvodné prestupy v stenách alebo prestupy bude treba vráť nanovo, v prípade nového vŕtania prosím upresniť skladbu steny (tehla, betón), to isté platí aj pre konzoly (použijú sa jestvujúce alebo nové?)

Prosím upresniť pojem demontáž klimatizácií v uzloch.

-Demontované jednotky ostávajú u Vás alebo ich máme odvieť?

Odpoveď:

1. 2 existujúce sety sú nefunkčné a budú nahradené novými
2. Prestupy v stenách bude treba vráť nanovo, pretože sa zmení umiestnenie klimatizačných jednotiek. Skladba steny je betón. Použitie konzol závisí na type klimatizačnej jednotky, predpoklad je, že nová nebude mať zhodné uchytenie, takže sa budú musieť použiť nové konzoly.
3. Demontáž klimatizácií v uzloch (viď bod 1.). Sú nefunkčné a po záruke, treba ich odvieť.