

Dolnozemska cesta č. 1
852 35 Bratislava
t.č. 67295147
fax 67295185



*Oddelenie
pre verejné obstarávanie*

č.j. /OVO/2015

Bratislava 11.06.2015

Vec: Vysvetlenie zadania na predmet zakazky „Oprava kotolne EU“

Verejný obstarávateľ, Ekonomická univerzita v Bratislave na základe žiadosti záujemcu o zakazku podáva vysvetlenie.

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie:

K vypracovaniu ponuky na výmenu čerpadiel potrebujem presný typ čerpadla Helix litráž,kW, CELE PARAMETRE, lebo čerpadiel Helix je veľa výkonnostných rad.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Požadované sú nasledovné parametre čerpadla alebo vyššie:

- Q: 1,65 l/sek.
- n: 2.850/min
- P: 2,1 kW
- Yr: 620 J/kg

Uchádzač vo svojej ponuke uvedie parametre ponúkaných čerpadiel:

- Q:l/sek.
- n:/min
- P:.....kW
- Yr: J/kg

ich výrobcu, značku, označenie výkonnostnej rady, označenie typu.