

## Zadanie zákazky

### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave  
Sídlo: Dolnozemska cesta č. 1, 852 35 Bratislava  
IČO: 00399957  
Telefón: 02/67295270  
Kontaktná osoba: Ing. Peter Ondrejka  
e-mail: peter.ondrejka@euba.sk

### 2. Názov predmetu zákazky: Odstránenie nedostatkov z odbornej kontroly trafostanice

### 3. Opis predmetu zákazky:

TS 1296-000 rozvodná napäťová sústava 3, AC, 50 Hz 220/0,4 kV, vypracovanie revíznej správy a zabezpečenie úradnej skúšky oprávnenou osobou v zmysle technickej špecifikácie:

- v inštalácii je použitý hermetizovaný olejový transformátor, pričom nie je stavebne zabezpečené zachytenie oleja pri jeho prípadnom úniku, čo je v rozpore s STN
- veko transformátora T1 netesní, dochádza k úniku oleja
- nie je zhotovené prepojenie svorky PEN transformátora na strane NN na zemnič
- z trafostanice je realizovaný prechod do chodby s označením „únikový východ“, dvere nie sú požiarne odolné. Únikový východ do uzavretého priestoru je v rozpore s predpismi.

Obhliadka – Mgr. Dagmar Schmidtová, riaditeľka ŠD, tel. 53411996

### 4. Miesto a lehota na predloženie ponúk: cenová ponuka najneskôr do 29.02.2016 do 12.00 h faxom, poštou

na adresu:

Ekonomická univerzita v Bratislave

Oddelenie pre verejné obstarávanie

Dolnozemska cesta č.1

852 35 Bratislava 5

alebo e-mailom na adresu [peter.ondrejka@euba.sk](mailto:peter.ondrejka@euba.sk)

### 5. Podmienky účasti uchádzačov:

Súčasťou predloženej ponuky bude:

- fotokópia, resp. scan oprávnenia poskytovať predmet zákazky,

### 6. Ďalšie informácie :