

30193 Rozbor vody pre:

Študentský domov Ekonóm, Prístavná 8, Bratislava-Ružinov

1. požadujeme rozbor obehovej vykurovacej vody v kotolni
2. chemickú analýzu z odobratej vzorky vody v súlade s STN
3. vypracovanie správy
4. doplnenie potrebných chemických zložiek do obehovej vody podľa analýzy

Technické parametre rozboru vody:

napájacia a obehová voda v systéme tepelno-energetického hospodárstva musí vykazovať hodnoty pre tvrdosť, obsah Fe+Mn, PH, P205, Na₂SO₃, p-hodnota, farba.