

Zadanie zákazky

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Dolnozemska cesta č. 1, 852 35 Bratislava
IČO: 00399957
Telefón: +421 267295277
Fax: +421 267295185
Kontaktná osoba: Mária Hiebschová

Názov predmetu zákazky: Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov (ďalej len PHP), podľa Zákona č. 314/2001 Z.z., vyhlášky č. 719/2002 Z.z. a č. 699/2004 Z.z., dodávka príslušenstva PHP, náhradných dielov a materiálov.

Kontrola a oprava požiarnych hydrantov (ďalej len PH), podľa Zákona č. 314/2001 Z.z., vyhlášky č. 719/2002 Z.z. a č. 699/2004 Z.z., dodávka príslušenstva PH, náhradných dielov a materiálov.

Oprava, plnenie, kontrola PHP, spolu s kontrolou a opravou PH a tlakovou skúškou hadíc.

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presná hodnota	
1. Celkový počet objektov v rámci všetkých miest plnenia	objekt			5	
2. Celkový počet PHP v objektoch	ks			64	
3. Z toho: práškový 2 kg	ks			7	
-Práškový 6 kg	Ks			49	
-Práškový 4 kg	Ks			3	
-Snehový 2 kg	Ks			1	
-Snehový 5 kg	Ks			2	
-Vodný 9 l	Ks			2	
4. Celkový počet PH v objektoch – typ D25, DN25, C52	ks			24	
5. Celkový počet požiarnych hadíc v objektoch typ D25, DN25, C52	ks			24	
6. Počet inštalovaných PHP podľa výrobcov					
-KODRETA	ks			61	
-TEPOSTOP	ks			3	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika				
Zoznam požadovaných činností pri zabezpečovaní kontroly, opravy, inštalácie	PHP				
- Kontrola všetkých typov PHP	Manipulácia s prístrojom, kontrola plomby, tlakovej skúšky, povrchu, úplnosti, náplne				
-	Kontrola tlaku výtlačného plynu				

-	Kontrola hadice, prúdnice (neporušenosť, priechodnosť, funkčnosť)
-	Kontrola upevnenia držiaka na stavebnej konštrukcii, uchytenia, zaplombovanie
-Vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly	
-Umiestňovanie a aktualizovanie inform. štítkov o vykonaní kontroly a to na vonkajšej strane kontrolovanej tlakovej nádoby	
-Vystavenie protokolov o vykonaní kontroly	
-Oprava, plnenie a tlakové skúšanie všetkých typov PHP	Manipulácia s prístrojom, kontrola úplnosti, povrchovej úpravy
-	Rozobratie, vyprázdnenie, vykonanie hydraulického tlakovej skúšky, vysušenie nádoby, prípadná oprava
-	Naplnenie predpísanou náplňou, zloženie, natlakovanie
-	Nalepenie štítku o oprave a štítku o tlakovej skúške, vystavenie správy o oprave, doprava
Zoznam požadovaných činností pri zabezpečovaní kontroly, opravy, inštalácie	PH
- Kontrola všetkých typov PH	Kontrola úplnosti, funkčnosti a neporušenosti PH
-	Kontrola úplnosti, funkčnosti a neporušenosti hadicového zariadenia
-	Kontrola kompletnosti a neporušenosti príslušenstva PH
-	Meranie hydrostatického a hydrodynamického pretlaku odberového miesta PH
-	Stanovenie skutočného prietoku vody v litroch/sek.
-	Vypracovanie protokolu o priebehu a zisteniach z vykonanej kontroly PH, doprava
-umiestňovanie a aktualizovanie informačných štítkov o vykonaní kontroly všetkých typov PH tvoriacich vybavenie objektov objednávateľa a to na vonkajšom ochrannom obale hadicového zariadenia	

2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.

3. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 443,00 eur bez DPH.

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:

Termín predloženia cenovej ponuky: do 11.10.2017 do 12.00 h.

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave

Oddelenie pre verejné obstarávanie

Dolnozemska cesta č.1, 852 35 Bratislava

číslo faxu: 672 95 185, e-mail: maria.hiebschova@euba.sk

informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária.

- 5. Miesto poskytnutia služby:** PHF EU v Bratislave, v objektoch PHF na Tajovského 11,13, Moyzesova 64 a ŠD Bellova v Košiciach.
- 6. Podmienky účasti uchádzačov:** Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky, t.j.
- platné oprávnenie vydané v súlade s § 14 ods. 1 písm. a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z.
 - Osoba vykonávajúca uvedené činnosti – opravy hasiacich prístrojov – v mene oprávneného musí vlastniť osvedčenie na činnosť revízneho technika vyhradených tlakových zariadení podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- 7. Stanovenie ceny predmetu zákazky:**
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za poskytnutie služby v členení: Cena bez DPH, Cena s DPH, Celková cena bez DPH, Celková cena s DPH.
Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa.
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby poskytnutia predmetu zákazky.
Dodávateľ predloží podrobnú kalkuláciu ceny podľa špecifikácie predmetu obstarávania do 3 dní od oznámenia o úspešnosti.
Celková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy, t.j. mzdu, dopravu, náhradné diely na PHP, PH, vystavenie správy o oprave a kontrole a iné náklady potrebné na kompletnú realizáciu zákazky.
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
- 8. Lehota poskytnutia:** Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie služby do 7 dní odo dňa zadania objednávky.

10. Ďalšie informácie

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje.