

Vysvetlenie

Otázka záujemcu:

1. či môže byť okenný profil rámu 70 mm?
2. alebo či môže byť okenný profil šírka rámu 80 mm, hrúbka vonkajšej steny 2,6 mm?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

šírka rámu by mohla byť 80 mm (požiadavky je min. 74 mm), ale hrúbka vonkajšej steny je v zmysle zadania 3 mm, takže hrúbka 2,6 mm je nepostačujúca.

Bratislava 04.03.2019