

Odborné prehliadky, opravu a údržbu elektrickej požiarnej signalizácie, domáceho (evakuačného) rozhlasu na PHF EU v Košiciach.

**1. Predmet zákazky:**

- a) ročná odborná prehliadka a skúška na zariadení EPS v rozsahu podľa vyhl. Ministerstva vnútra SR č. 726/2002 Z.z. a platných STN, pozostávajúca z týchto úkonov
- kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS na náhradný napájací zdroj
  - kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho čistenia, utesnenia, vodičov, dotiahnutie spojov, poistkových vložiek, svorkovnic, jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora, kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami a vstupného napätia hlásičových liniek, kontrola prepojenia, prepojenie jednotlivých zariadení
  - kontrola hlásičov požiaru – funkčných parametrov hlásičov, vizuálna a mechanická kontrola päťice vrátane čistenia, vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia
- b) štvrtročná odborná prehliadka a skúška na zariadení EPS vrátane zariadení, ktoré EPS ovláda 1 krát za štvrtrok (3x za rok) v rozsahu podľa vyhl. Ministerstva vnútra SR č. 726/2002 Z.z. a platných STN, pozostávajúca z týchto úkonov
- kontrola náhradného napájacieho zdroja
  - kontrola hlásičov požiaru – ich čistoty a neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenie povrchovej nečistoty
  - kontrola funkčnosti hlásičov požiaru
  - kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru
  - funkčná skúška výstupov ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy, dopĺňujúcich zariadení
  - kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe
- c) mesačná odborná prehliadka a skúška na zariadení EPS v rozsahu:
- kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia
  - kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy
  - aktivácia jedného hlásiča – každý mesiac z inej zóny
  - aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou