



Bratislava 14.06.2018

Vec: Vysvetlenie

Verejný obstarávateľ, Ekonomická univerzita v Bratislave na základe žiadosti záujemcu o zákazku: „Klimatizačné zariadenie“, zverejnenú na webovej stránke VO, dňa 08.06.2018, postupom podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č.1**

Koľko prestupov je potrebné urobiť, aký typ steny

**Odpoveď na otázku č.1**

Dve sadrokartonové steny + vonkajšia obvodová stena

**Otázka č.2**

Kde sa nachádza zdroj elektrickej en. / zásuvka pre dopojenie vonkajšej jednotky

**Odpoveď na otázku č.2**

cca 2 metre od okna, kde bude umiestnená vonkajšia jednotka

**Otázka č.3**

Aká je dĺžka medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou / m

**Odpoveď na otázku č.3**

cca 15metrov

**Otázka č.4**

Kde sa bude montovať vonkajšia jednotka / na strechu, pod okno na stenu, na balkon atd.

**Odpoveď na otázku č.4**

pod okno na stenu

**Otázka č.5**

Kam bude vyvedený kondenz

**Odpoveď na otázku č.5**

do umývadla v miestnosti za vnútornou jednotkou, vzdialenosť cca 2 metre, prirodzený spád

